

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Кизилюрте»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29, тел.: +78723433203,

e-mail: fguz-kizilurt@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RU.0001.511159



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - Главный врач

Н.Ю. Гасанова
14.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-21/03783-25 - 05-00-21/03786-25 от 14.07.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛО ЭНДИРЕЙ"
ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РД (ИНН 0534011739 ОГРН 1020501765635)

2. Юридический адрес: 368040, Республика Дагестан М.Р-Н ХАСАВЮРТОВСКИЙ, С.П. СЕЛО ЭНДИРЕЙ, С
ЭНДИРЕЙ, УЛ ТОТУРБИЕВА ЗД. 7

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. село Эндирей, с Эндирей, ул Тотурбиева, зд. 7

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 05-00-21/03783-25 - артекважина,

Проба № 05-00-21/03784-25 - артекважина,

Проба № 05-00-21/03785-25 - вода питьевая централизованных систем водоснабжения,

Проба № 05-00-21/03786-25 - вода питьевая централизованных систем водоснабжения

4. Место отбора:

Проба № 05-00-21/03783-25 - №249, пойма р. Акташ, артезианская скважина, Дагестан Респ, м.р-н
Хасавюртовский, с.п. село Эндирей, с Эндирей,

Проба № 05-00-21/03784-25 - №40/96, артезианская скважина, Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. село
Эндирей, с Эндирей,

Проба № 05-00-21/03785-25 - ВОДОСНАБЖЕНИЕ СЕЛА ЭНДИРЕЙ, 20, водопроводный кран, Дагестан Респ,
м.р-н Хасавюртовский, с.п. село Эндирей, с Эндирей, ул Алиханова,

Проба № 05-00-21/03786-25 - ВОДОСНАБЖЕНИЕ СЕЛА ЭНДИРЕЙ, 20, водопроводный кран, Дагестан Респ,
м.р-н Хасавюртовский, с.п. село Эндирей, с Эндирей, ул Тотурбиева, д. 34

5. Условия отбора:

Дата отбора:

Проба № 05-00-21/03783-25 - 09.07.2025 09:30,

Проба № 05-00-21/03784-25 - 09.07.2025 10:00,

Проба № 05-00-21/03785-25 - 09.07.2025 10:15,

Проба № 05-00-21/03786-25 - 09.07.2025 10:45

Ф.И.О., должность: Абсаматов И. Т. глава МО АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕЛО ЭНДИРЕЙ" ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РД

Протокол испытаний № 05-00-21/03783-25 - 05-00-21/03786-25 от 14.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.07.2025 14:40

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 05-00-21/03783-25 - ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",

Проба № 05-00-21/03784-25 - ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",

Проба № 05-00-21/03785-25 - ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",

Проба № 05-00-21/03786-25 - ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № ПК-23-04 от 17 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадио отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-21/03783-00-25, 05-00-21/03784-00-25, 05-00-21/03785-00-25, 05-00-21/03786-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	53342

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г. Алиева ул, дом 29 Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 05-00-21/03783-25 Образец поступил 09.07.2025 15:20 дата начала испытаний 09.07.2025 15:30, дата окончания испытаний 14.07.2025 11:06					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3, п 6,7
2	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г. Алиева ул, дом 29 Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 05-00-21/03784-25 Образец поступил 09.07.2025 15:20 дата начала испытаний 09.07.2025 15:30, дата окончания испытаний 12.07.2025 14:54					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3, п 6,7
2	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г. Алиева ул, дом 29 Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 05-00-21/03785-25 Образец поступил 09.07.2025 15:20 дата начала испытаний 09.07.2025 15:30, дата окончания испытаний 12.07.2025 14:57					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3, п 6,7
2	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 05-00-21/03786-25 Образец поступил 09.07.2025 15:20 дата начала испытаний 09.07.2025 15:30, дата окончания испытаний 12.07.2025 14:55					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3, п.6.7
2	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	KOE/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Ответственный за оформление протокола:

А.А. Гусейнова, Химик — эксперт медицинской организации отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00-21/03783-25 - 05-00-21/03786-25 от 14.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569
e-mail: fbuz05@yandex.ru
ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД. Руководитель ИЛЦ

МП

Г.Р. Шахбанов
25.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/21573-25 от 25.07.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛО ЭНДИРЕЙ"
ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РД (ИНН 0534011739 ОГРН 1020501765635)

2. Юридический адрес: 368040, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н ХАСАВЮРТОВСКИЙ, С. ЭНДИРЕЙ, УЛ.
ТОТУРБИЕВА Д. 7

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. село Эндирей, с Эндирей, ул Тотурбиева, зд. 7

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая подземного источника

4. Место отбора: ВОДОСНАБЖЕНИЕ СЕЛА ЭНДИРЕЙ, Артскважина № 249, Дагестан Респ, м.р-н
Хасавюртовский, с.п. село Эндирей, с Эндирей

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 09.07.2025 09:30

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 6.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.07.2025 16:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №ПК 23-04 от 17 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

13675 Акт отбора от 9 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00/21573-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения

Протокол испытаний № 05-00/21573-25 от 25.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

жесткости.;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр, Эксперт-003	1270, 525nm
2	Анализаторы жидкости, Эксперт-001	4600

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174


Лаборатория физико-химических исследований

Образец поступил 10.07.2025 11:20

дата начала испытаний 10.07.2025 11:20, дата окончания испытаний 16.07.2025 10:12

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,22±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
4	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	5,40±0,81	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 Метод А
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

Ответственный за оформление протокола:

 М.М. Мугадова, Биолог

Конец протокола испытаний № 05-00/21573-25 от 25.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД. Руководитель ИЛЦ

МП

Г.Р. Шахбанов

31.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/21574-25 от 31.07.2025

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛО ЭНДИРЕЙ"
ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РД (ИНН 0534011739 ОГРН 1020501765635)

2. **Юридический адрес:** 368040, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н ХАСАВЮРТОВСКИЙ, С. ЭНДИРЕЙ, УЛ.
ТОТУРБИЕВА Д. 7

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. село Эндирей, с Эндирей, ул Тотурбиева, зд. 7

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая подземного источника

4. **Место отбора:** ВОДОСНАБЖЕНИЕ СЕЛА ЭНДИРЕЙ, артскважина №40/96, Дагестан Респ, м.р-н
Хасавюртовский, с.п. село Эндирей

5. **Условия отбора:**

Дата отбора: 09.07.2025

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 6.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.07.2025 16:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №ПК 23-04 от 17 января 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

13676 Акт отбора от 9 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 05-00/21574-00-25

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения

Протокол испытаний № 05-00/21574-25 от 31.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

жесткости.;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр, Эксперт-003	1270, 525нм
2	Анализаторы жидкости, Эксперт-001	4600

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174 Лаборатория физико-химических исследований Образец поступил 10.07.2025 11:20 дата начала испытаний 10.07.2025 11:20, дата окончания испытаний 16.07.2025 10:12					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	3	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,28±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
4	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	8,4±1,3	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 Метод А
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	10,1±2,0	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

Ответственный за оформление протокола:

 М.М. Мугадова, Биолог

Конец протокола испытаний № 05-00/21574-25 от 31.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД, Руководитель ИЛЦ

МП

Г.Р. Шахбанов
31.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/21576-25 от 31.07.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛО ЭНДИРЕЙ"
ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РД (ИНН 0534011739 ОГРН 1020501765635)

2. Юридический адрес: 368040, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н ХАСАВЮРТОВСКИЙ, С. ЭНДИРЕЙ, УЛ.
ТОТУРБИЕВА Д. 7

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. село Эндирей, с Эндирей, ул Тотурбиева, зд. 7

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая подземного источника

4. Место отбора: в/д ул. Тотурбиева, 34, Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. село Эндирей, с Эндирей

5. Условия отбора:

Дата отбора: 09.07.2025

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 6.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.07.2025 16:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №ПК 23-04 от 17 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

13678 Акт отбора от 9 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00/21576-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения
жесткости.;

Протокол испытаний № 05-00/21576-25 от 31.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH
проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр, Эксперт-003	1270, 525нм
2	Анализаторы жидкости, Эксперт-001	4600

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174 Лаборатория физико-химических исследований Образец поступил 10.07.2025 11:20 дата начала испытаний 10.07.2025 11:20, дата окончания испытаний 16.07.2025 10:10					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	3	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	3	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,31±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
4	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	8,2±1,2	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 Метод А
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	9,0±1,8	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

Ответственный за оформление протокола:



М.М. Мугадова, Биолог

Конец протокола испытаний № 05-00/21576-25 от 31.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД, Руководитель ИЛЦ

МП

Г.Р. Шахбанов
31.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/21575-25 от 31.07.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛО ЭНДИРЕЙ"
ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РД (ИНН 0534011739 ОГРН 1020501765635)

2. Юридический адрес: 368040, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н ХАСАВЮРТОВСКИЙ, С. ЭНДИРЕЙ, УЛ.
ТОТУРБИЕВА Д. 7

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. село Эндирей, с Эндирей, ул Тотурбиева, зд. 7

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая подземного источника

4. Место отбора: в/д ул. Алиханова, 20, Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. село Эндирей, с Эндирей

5. Условия отбора:

Дата отбора: 09.07.2025

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 6.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.07.2025 16:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №ПК 23-04 от 17 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

13677 Акт отбора от 9 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00/21575-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения
жесткости.;

Протокол испытаний № 05-00/21575-25 от 31.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH
проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр, Эксперт-003	1270, 525nm
2	Анализаторы жидкости, Эксперт-001	4600

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174
Лаборатория физико-химических исследований
Образец поступил 10.07.2025 11:20
дата начала испытаний 10.07.2025 11:20, дата окончания испытаний 16.07.2025 10:11

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,27±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
4	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	5,50±0,83	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 Метод А
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

Ответственный за оформление протокола:

 М.М. Мугадова, Биолог

Конец протокола испытаний № 05-00/21575-25 от 31.07.2025